

1. 火災事故名： **Caracas La Goajira nightclub fire**

ベネゼラ・カラカス ラ・ゴアジイラナイトクラブ火災

2. 火災発生日時： 2002/12/1 深夜（4時頃）

3. 火災の発生状況：

1日（土曜日～日曜日）午前4時頃、カラカスのダウンタウンにある La Goajira ナイトクラブ（消防法不適格建物、

2部屋、1,000ft²）で、観客400人が集まった新年祝いで配線のショートにより、建物の出入り口付近で火災が発生し、可燃物に燃え広がり、大惨事となった。被害者の80%は、毒性の強い煙による死亡であった。消防の呼びかけで周辺住民500人も避難した。

4. 犠牲者：死者47名 負傷者200名

5. 火災の原因： 配線ショートによる可燃物への引火

6. 火災の写真： BBC ニュース



7. 詳細報告書：

「Development of Safety Measure for Nightclub」Lund 大学（スウェーデン）2014年からの抜粋（P38）