

1. 火災事故名： 神奈川県・川崎市簡易宿泊所火災
2. 火災発生日時： 2015/5/17 午前2時10分頃
3. 火災の発生状況：
 

午前2時10分頃、換気宿泊所「吉田屋」で木造2階建て合わせて1,000m<sup>2</sup>焼失した。この火災で11名死亡、17名負傷した。死亡者のうち、2階と3階に集中。2階と3階が吹き抜け構造となっており、各部屋はベニヤ板で仕切られた違法建築であった。火災の原因は、玄関脇にガソリンを撒いた放火と見られている
4. 犠牲者：死者11名 負傷者17名
5. 火災の原因： 放火
6. 火災の写真：



火災の様相と建物構造図



7. 詳細報告書：消防報告書