

1. 火災事故名： 兵庫県・長崎屋尼崎店火災

2. 火災発生日時：1990/2/18

3. 火災の発生状況：

12:30頃 地上5階地下1階のスーパー「Big-OFF」 5,140m² スプリンクラーない（設置義務は6,000m²以上）建物の4階カーテン売り場から出火、初期消火するも展延して火災が拡大した。4階から下では死傷者は出ていないが、5階食堂付近で従業員12名、客3名（いずれも子供）が死亡し、6名が負傷している。消防が駆けつけた時はすでに4階は全焼状態で、3,4階の客は避難誘導されていたが、5階の客は22名が取り残された。

5階付近の現場は、火災報知機が鳴っていたが、従業員の対応が遅れ、また、避難経路にはダンボールの商品が山積み状態になっていたため、防火扉は閉じられなかった

4. 犠牲者： 死者15名 負傷者6名

5. 火災の原因： 不明（放火？）

6. 火災の写真：



7. 詳細報告書：消防庁報告書