

1. 火災事故名：東京都・東村山市特養ホーム松寿園火災

2. 火災発生日時：1987/6/6 午後 11 時 20 分頃

3. 火災の発生状況：

午後 11 時 20 分頃、3 階建て耐火建築物の 2 階リネン室から出火。2 階部分 500m² を焼失。利用者 74 名に対して夜間職員 2 名で対応していた。火災報知機が鳴るも職員の対応遅れ助かった高齢者のほとんどは消防隊によって避難誘導された。死者 17 名、負傷者 25 名の大惨事となった。この火災で特養ホーム延床面積 1,000m² 以上（これまで 6,000m²）にスプリンクラー設置が義務付けられた

4. 犠牲者： 死者 17 名 負傷者 25 名

5. 火災の原因： 不明（放火？）

6. 火災の写真：



7. 詳細報告書：消防防災博物館 過去の火災情報より