

1. 火災事故名： **静岡県・静岡市駅前地下街爆発火災**

2. 火災発生日時：1980/8/16 午前9時半頃

3. 火災の発生状況：

午前9時30分頃、地下ゴールデン街の飲食店「菊正」で湯沸かし器に着火したとたん、小爆発。隣接する寿司屋の機械が破損。小爆発によって火災にはいたらなかったが、都市ガス管が破損して漏れたガスが地下街の天井付近に溜まっていったことや地下の湧水処理施設にたまったメタンガスと合わせて、ガス漏れを検知したために、消防署員、警察、静岡ガス職員は避難を開始したが、間に合わず、午前10時前に2回目の爆発が起こり、163店舗、半径100mの範囲の大規模爆発となった。この爆発で15名が死亡、223人が負傷した。

4. 犠牲者： 死者15名 負傷者223名

5. 火災の原因： 湯沸かし器の不具合

6. 火災の写真：



7. 詳細報告書：消防庁報告書