

1. 火災事故名： 熊本県・熊本市 大洋デパート火災

2. 火災発生日時：1973/11/29 午後1時15分頃

3. 火災の発生状況：

午後1時15分頃、大洋デパート（地上13階地下1階、一部9階建ての鉄筋コンクリート建物13,500m<sup>2</sup>）の隣接する櫻井総本店ビル3-8階の改修・増築工事の最中、2-3階の踊り場付近のダンボール箱からの出火、店員が気づき、4-5名で消火栓から放水を試みたが、圧力が不足して火災が拡大した。この火事で、死者103人、負傷者124人が犠牲となった。従業員の誘導で、従業員60人、客70人は屋上へ避難し、助かり、梯子で救助された人は、67名。増築用足場で25名が救助された。消火の遅れた原因は、3階寝具売場の従業員が119へ連絡するために、電話交換手に連絡したが、電話交換手は逃げていなかった。

4. 犠牲者： 死者103名 負傷者124名

5. 火災の原因： 改修工事中のタバコ火？

6. 火災の写真：



● 死体発見の場所

- B1階、1階、2階 全て0
- 3階 2名(従業員 57、買い物客 40)
- 4階 11名(従業員 52、買い物客 30)
- 5階 1名(従業員 69、買い物客 40)
- 6階 26名(従業員 45、買い物客 20)
- 7階 30名(従業員 81、買い物客 150)
- 8階 1名(従業員 0、買い物客 0)
- 9階 0名(従業員 0、買い物客 0)
- 屋上 0名(従業員 3、買い物客 15)

7. 詳細報告書：避難動向調査 消防防災博物館 火災事例