

1. 火災事故名：東京都豊島区・池袋 西武百貨店火災

2. 火災発生日時：1963/8/22 午後0時50分頃

3. 火災の発生状況：

0:50頃、西武百貨店（地上8階地下2階建て鉄筋コンクリート建物）で、定休日の百貨店で7階の食堂から出火し、10,250m²（7,8階部分）を焼失した。店内にて消毒殺虫作業が行われていた。休憩中の作業員がマッチをすったところ、噴霧中の殺虫剤に引火、更に倒れた薬液缶に火が付き延焼拡大し、7名が死亡し、111人が負傷した。防火扉、防火シャッターは休日のため、施錠してあったために作動せず、消火に8時間を要した。

4. 犠牲者：死者7名 負傷者111名

5. 火災の原因：消毒作業中の殺虫剤にマッチの火で引火

6. 火災の写真：



7. 詳細報告書：なし