

1. 火災事故名：東京都中央区・日本橋 白木屋デパート火災

2. 火災発生日時：1932/12/16 午前9時15分頃

3. 火災の発生状況：

午前9時15分、開店して間もない白木屋デパート（地下2階地上8階建て、当時としては高層ビル）の4階おもちゃ売り場に展示してあったクリスマスツリーの電球に不具合があり、従業員が修理していた際に、電線がソケットに触れてショートし、火花が飛び散り、ツリーや近くにあったセルロイドの人形などに飛び火して火災が拡大した。4階に充満した煙は5階：家具・美術品売り場、6階：特売場、7階：食堂・ホール、8階：従業員食堂へとあっという間に拡散した。連絡を受けた消防はポンプ車29台、はしご車3台、消防隊員799名が出動した。残念ながら、当時のはしご車は4階までしか届かなかった。4階以上の約14,000m<sup>2</sup>を焼失した。火災による死亡者1名、墜落して亡くなった人が13名、負傷者67名となった。この火災で高層ビルの防災対策が検討された。

4. 犠牲者：死者14名 負傷者67名

5. 火災の原因：電線のショート

6. 火災の写真：



7. 詳細報告書：東京消防庁 デパート火災余話

[http://www.tfd.metro.tokyo.jp/libr/qa/qa\\_38.htm](http://www.tfd.metro.tokyo.jp/libr/qa/qa_38.htm)