

1. 火災事故名：米国・ラスベガス MGM グランドホテル火災

USA MGM Grand Hotel fire

2. 火災発生日時：1980/11/21 午前 7 時頃

3. 火災の発生状況：

11/21 日午前 7 時頃、ネバダ州ラスベガスにある MGM ホテル及びカジノの朝食をとるレストラン「The Deli」で火災が発生し、火はロビーまで拡大した。カジノ施設には、スプリンクラー等の防火設備がなく、消火に手間取った。

当時、5,000 人がホテルに滞在しており、避難誘導が行われたが、84 人死亡、負傷者 785 人の犠牲者を出した。犠牲者のうち、消防士 16 名が含まれている。

火災の原因は、レストラン内の壁の電気系統のショートと推測されている。

4. 犠牲者： 死者 84 名 負傷者 785 名

5. 火災の原因： 電気系のショート

6. 火災の写真：写真提供：Wikipedia



7. 詳細報告書：

出典：NFPA 「Investigation Report on the MGM Grand Hotel Fire」

<https://www.nfpa.org/-/media/Files/.../Fire.../FIMGMGRAND.pdf>

