

1. 火災事故名：プエルトリコ・サンファン デュポンプラザホテル火災

Dupont Plaza Hotel Fire Puerto Rico

2. 火災発生日時：1986/12/31 午後 3 時半頃

3. 火災の発生状況：

31 日午後 3 半頃、サンファンにあるホテルとカジノがあるデュポンプラザホテルの南ホールで火災が発生した。火事はロビーとカジノエリアに急速に展炎し、死者 98 名、負傷者 140 名の大惨事となった。当時、ホテルでは労働争議がおこっており、不満を持つ従業員 3 名が 1 階ホールで可燃物を家具に着火させたことによる放火と推定。事故分析は NIST がおこなっている。写真提供：Wikipedia

4. 犠牲者：死者 98 名 負傷者 140 名

5. 火災の原因：放火

6. 火災の写真：写真提供：Wikipedia



7. 詳細報告書：

**NIST**

「An Engineering Analysis of the Early Stages of Fire Development  
- The Fire at the Dupont Plaza Hotel and Casino」