

1. 火災事故名： **韓国・ソウル 建設中 15 階建てビル火災**
South Korea Seoul Jecheon Building fire

2. 火災発生日時：2015/11/18 午後 5 時頃

3. 火災の発生状況：

16 日 17 時頃、ソウルの江南の新築中の 15 階建てビルで火災が発生した。負傷者はいない。最近韓国では、建築中の事故が多発し、特に外装材にサンドイッチパネル（金属板/スチレンフォーム/金属板）に溶接の火花が引火する事故である。写真提供：豊受新報

4. 犠牲者：なし

5. 火災の原因：サンドイッチパネル（SWP）の溶接の火花

6. 火災の写真：写真提供：豊受新報

表-1 SWP使用建物の大規模火災事例^{*A1}



1993.04.19	ノンサン神経精神科病院火災	・・・死者34名、負傷者2名
1997.06.29	平和の家火災	・・・死者5名（障害者）
1999.10.30	インチョンのピアホール火災	・・・死者55名、負傷者80名
2000.11.02	マンウォン工業団地の化学工場火災	・・・死者2名、負傷者48名
2000.11.16	キム・キョンビン神経精神科病院火災	・・・死者8名、負傷者48名
2001.01.10	ホバンのディスカウントショップ・セラフ火災	・・・死者4名、負傷者48名
2001.05.16	イエジ学院火災	・・・死者（学生）10名、負傷者24名
2001.07.10	テグのソンソ工業団地火災	・・・工場6棟に延焼

7. 詳細報告書：なし