

1. 火災事故名： 英国・ロンドン 公営マンション火災
London Grenfell Tower mansion fire

2. 火災発生日時：2017/6/14

3. 火災の発生状況：

14日公営マンションの4階付近から出火し、断熱改修した外壁に燃え移り、あっという間に火が高層階へ展炎していった。この火災で死者12人、負傷者78名が出た。

火災の原因は究明中である。

追記)火災の火元は、4階の冷蔵庫から漏れた冷媒に火がつき、室内に燃え移って行ったが、断熱改修した外壁が燃えやすかったために、上層階へと展炎した。この外壁改修は違法で、他の建物にも14棟採用されている。

4. 犠牲者：70名死亡、負傷者78名

5. 火災の原因：冷蔵庫の冷媒（アンモニア）に引火

6. 火災の写真：写真提供：BBC



7. 詳細報告書：

House of Commons Library

「Grenfell Tower Fire: Background」

researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP.../CBP-8305.pdf