

1. 火災事故名： 韓国・堤川市 雑居ビル火災

### South Korea Building fire

2. 火災発生日時：2017/12/21 午後 3 時 50 分頃

3. 火災の発生状況：

21 日午後 3 時 50 分頃、8 階建て雑居ビルの 1 階駐車場から出火し、瞬く間に全体に延焼した。ビルは地下 1 階（事務所機械室）、1 階駐車場、2-3 階がサウナ、4-7 階がフィットネスクラブ、8 階がレストランの構造となっていた。現在のところ、死者 29 名、負傷者 29 名で、特に 2 階の女性サウナの犠牲者が 20 名に上る。出火原因は、1 階駐車場の天井配管工事による溶接火花とみられ、駐車していた 15 台の車に火が移り、更に外壁の発泡スチロールに燃え移って建物全体があつという間に燃えた。

4. 犠牲者：死者 29 名 負傷者 29 名

5. 火災の原因：溶接の火花

6. 火災の写真：写真提供：テレビ朝日



7. 詳細報告書：なし