

1. 火災事故名 : Santamaria Kiss nightclub fire

ブラジル・サンタマリア キッスナイトクラブ火災

2. 火災発生日時 : 2013/1/27 午前 2 時半頃

3. 火災の発生状況 :

27 日深夜 2 時半ごろ、リオグランデ・ド・スル州のサンタマリアにあるナイトクラブ「Kiss」で、サンタマリア連邦大学の学生らがパーティに参加し、コンサートが開催されていたが、バンドの演奏中に演出で使った発煙筒のようなものが、天井の防音材であるウレタンフォームに着火し、急速に展炎した。運悪くこのクラブには、誘導灯や非常出口がなく、多くの犠牲者を出した。ほとんどが学生であった。

4. 犠牲者 : 死者 239 名 負傷者 169 名

5. 火災の原因 : ステージ上の発煙筒が天井部の吸音材 (ウレタンフォーム) に引火

6. 火災の写真 : ガーディアン誌



7. 詳細報告書 : 2014 年 ULSTER 大学 報告書 44 頁