

1. 火災事故名 : Buenos Aires **Ormanon nightclub fire**

アルゼンチン・ブエノスアイレス オルマノンナイトクラブ火災

2. 火災発生日時 : 2004/12/30 New Year's Eve

3. 火災の発生状況 :

30日ブエノスアイレス郊外にある「Ormanon」ナイトクラブ(2階建て)で、New Year Eve祭りとして3,000人余りの観客を集めてロックコンサートを行っていた。コンサートで使用された花火が可燃性天井材(木製、吸音材スタイロフォーム?(ウレタンフォームと思われるが)、プラスチック製のネットで装飾されていたところに、着火して燃え広がり、床材も安価な木質繊維材であったために火が広がった。会場のメインの入り口には、6つのドアがあったが、そのうちの4つのドアが施錠されていたために、逃げようとしていた観客が集中して有毒ガスの煙を吸って大惨事となった。

4. 犠牲者 : 死者 194名 負傷者 1,492名

5. 火災の原因 : ステージ上の花火が天井材に引火

6. 火災の写真 : BBC ニュース



7. 詳細報告書 :

「Development of Safety Measures for Nightclub fire」Lund 大学 2014年抜粋

